C I T T À D I L E N D I N A R A
P r o v i n c i a d i R o v i g o

AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 128/2021

OGGETTO: Interventi per ottemperare alle prescrizioni dei VV.F. a seguito visita presso la biblioteca comunale: Impegno di spesa e Affidamento, per modifica Impianto elettrico

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRAGIOTO ANGELO

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

Impegno di spesa n. _____ di € 1.865,38 nel cap. 2636 del bilancio 2021

CIG N. Z2331799C6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA'
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 605 del 23-04-2021

Il Responsabile di Servizio

Premesso che in data 25.03.2020 è stata presentata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo la SCIA antincendio per l'inizio dell'attività n. 34.2.C e 72.1.C (depositi di carta e edifici pregevoli ad uso biblioteca) in Palazzo Boldrin sede della Biblioteca comunale;

Rilevato che a seguito della predetta SCIA, il funzionario dei VV.F. ha effettuato una visita tecnica di controllo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, rilevando alcune difformità rispetto ai criteri generali di prevenzione incendi e conseguentemente ha disposto delle prescrizioni da ottemperare entro il 30.04.2021;

Ritenuto necessario ed urgente ottemperare alle prescrizioni impartite con la suddetta nota entro il termine indicato, affinché possa essere accertata l'ottemperanza alle prescrizioni impartite, considerato che se entro tale termine gli interventi aggiuntivi non saranno stati eseguiti e la documentazione tecnica correttamente integrata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, la segnalazione dei VV.F. varrà come parere contrario alla prosecuzione dell'attività ai soli fini antincendio;

Visto che il verbale dei VV.F. pervenuto il 18.03.2021 a protocollo comunale n. 7115, prevede al punto:

7) Non è chiaro se il pulsante di sgancio generale comanda l'interruttore elettrico generale o un interruttore posto su un sotto quadro.;

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 16.04.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021-2023;

Constatato che il bilancio di previsione 2021-2023 approvazione prevede la nuova istituzione del capitolo di spesa n. 2636 con dicitura: Interventi per ottenere il CPI della biblioteca comunale per € 25.000,00;

Ritenuto, di ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), e dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, senza svolgere l'indagine esplorativa di mercato ma proseguendo il rapporto con la ditta precedentemente incaricata, in quanto si è dimostrata affidabile e puntuale nello svolgere i servizi affidati, con prezzi ritenuti congrui, al fine di garantire omogeneità nei servizi / lavori / fornitura dei materiali,

Rilevato che con la riconferma dell'affidamento si evita, l'allungamento dei tempi burocratico - amministrativi e l'aggravio dei costi, che sono in contrasto con i principi, dell'azione amministrativa, inerenti all'efficacia, la tempestività e la proporzionalità secondo quanto indicato dall'art. 30 comma 1 D.Lgs n. 50/2016;

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, che individua le varie casistiche di applicazione, e ritenuto di procedere secondo l'art. 12, mediante trattativa diretta con ditta esterna;

Considerato che per ottemperare alla predetta prescrizione è stata contattata la ditta ESSEIMPIANTI S.r.l., con sede in Via S. M. Nuova n. 61/A - Lendinara (RO) p.iva 01255170290, la quale si è resa disponibile ed ha presentato il:

Preventivo n. 066_21_AS/Vz

	Imponibile	22%	Totale
Impianto eletterico	€ 1.529,00	€ 336,38	€ 1.865,38

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, per un importo complessivo di € 1.865,38 IVA compresa;

Acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizio e Forniture, codice identificativo della gara, CIG n. Z2331799C6;

Vista l'urgenza di ottemperare le prescrizioni impartite dai VV.F., si assume un nuovo impegno di € 1.865,38 sul cap. 2636 del bilancio 2021;

Rilevato che la predetta ditta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;

Considerato che l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Richiamata la Delibera ANAC nr. 206 del 01 marzo 2018 concernente le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 (pubblicata nella G.U. – S.G. n. 69 del 23 marzo 2018);

Dato atto che il valore del contratto in oggetto non supera l'importo di € 5.000, per cui ai sensi del Punto n. 4.2.2 della succitata delibera ANAC, si è proceduto:

- ad acquisire *dichiarazione sostitutiva* ex 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000, in ordine all'insussistenza dei motivi d'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto e concessione previsti nell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016; prot. com. 7422 del 23-03-2021;
- ad accertare, tramite il *casellario ANAC*, l'insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto in argomento con la succitata ditta; data verifica 05-05-2021;
- ad accertare la *regolarità contributiva* della Ditta tramite dichiarazione INPS/INAIL (DURC) con: Numero Protocollo INPS_25035968;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il decreto del Sindaco n.° 2263 del 28/01/2021 di nomina a Responsabile del 2° e 4° Servizio del IV° Settore Tecnico;
- l'art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002;
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 1.865,38 IVA compresa, per *"Interventi per ottemperare alle prescrizioni dei VV.F. a seguito visita presso la biblioteca comunale: Impegno di spesa e Affidamento, per modifica Impianto elettrico",* come meglio descritto nella premessa e nel preventivo di spesa;

2. di assumere il nuovo impegno di spesa di € 1.865,38 sul 2636 del bilancio 2021

3. di affidare, gli interventi, alla ditta ESSEIMPIANTI S.r.l., con sede in Via S. M. Nuova n. 61/A - Lendinara (RO) p.iva 01255170290;

4. di dare atto che l'esercizio in cui l'obbligo viene a scadenza è l'anno 2021;

5. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall'art. 151, comma 4, TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Allegato: Preventivi della ditta contraente.

esseimpianti
Soluzioni efficienti

Spett.le

COMUNE DI LENDINARA
Via Santa Maria Nuova, 40
45026 Lendinara (RO)

Rif. Off. N. 066_21_AS/Vz

OGGETTO: PREVENTIVO PER ADEGUAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER OTTENIMENTO DEL C.P.I.

Con la presente siamo a formulare la ns. migliore offerta per l'adeguamento normativo della biblioteca comunale ai fini del rilascio del certificato di prevenzioni incendi da parte del corpo dei Vigili del Fuoco.

L'offerta comprende:

- Adeguamento centralino a valle contatore ENEL con fornitura e posa di nuovo centralino in PVC 12moduli IP65, ricablaggio delle apparecchiature esistenti, collegamento dello stesso al circuito sgancio VVFF, aggiornamento schema elettrico;
- Smantellamento impianto illuminazione di emergenza salone P1 con UPS centralizzato e implementazione dell'impianto illuminazione emergenza autoalimentato con fornitura e posa di n. 3 lampade led 460 lm IP65 di tipo ACT, aggiornamento planimetria;
- Spostamento di n.1 plafoniera per illuminazione emergenza dal salone P2;
- Ri-emissione della dichiarazione di conformità rilasciata a fine lavori producendo tre modelli suddivisi per le diverse tipologie di impianti.

TOT. COMPLESSIVO	**€ 1.529,00 (IVA ESCLUSA)**

Restando in attesa di un Vs. cortese riscontro, siamo a porgere i più cordiali e distinti saluti.

Lendinara, 23/04/2021

La Ditta

esseimpianti Srl
LENDINARA (RO)

Esseimpianti srl unipersonale
Via Santa Maria Nuova, 61/A
Lendinara (Rovigo)
Tel. 0425/600604
Fax. 0425/601402
info@esseimpianti.com
www.esseimpianti.com

EURO-SOA Società Organismi di Attestazione
Certificazione di sistema qualità DNV·GL ISO 9001

Cod. Fis./Part. IVA iscr. C.C.I.A.A. 01255170290 REA Ro n. 140145 - Cap Soc. € 70.330,00